

# IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI

## RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D.P.R. **547/55**
- D.P.R. **303/56**
- D.P.R. **164/56**
- D. L.gs **277/91**
- D. L.gs **626/94**

## PRINCIPALI ATTIVITÀ CONTEMPLETE

- 1 PREPARAZIONE DELLE STAFFE
- 2 – 3 MOVIMENTAZIONE E POSA TUBAZIONI
- 4 POSA CAVI, INTERRUTTORI E PRESE

## RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

- |  |                           |                    |                 |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|
| • Cadute dall'alto                     | (Probabilità= Improbabile | Magnitudo= Modesta | Rischio= Basso) |
| • Urti, colpi, impatti, compressioni   | (Probabilità= Possibile   | Magnitudo= Lieve   | Rischio= Basso) |
| • Punture, tagli, abrasioni            | (Probabilità= Possibile   | Magnitudo= Lieve   | Rischio= Basso) |
| • Vibrazioni                           | (Probabilità= Probabile   | Magnitudo= Lieve   | Rischio= Medio) |
| • Scivolamenti, cadute a livello       | (Probabilità= Probabile   | Magnitudo= Modesta | Rischio= Medio) |
| • Elettrici                            | (Probabilità= Possibile   | Magnitudo= Grave   | Rischio= Medio) |
| • Caduta materiale dall'alto           | (Probabilità= Improbabile | Magnitudo= Modesta | Rischio= Basso) |
| • Movimentazione manuale dei carichi   | (Probabilità= Probabile   | Magnitudo= Modesta | Rischio= Medio) |
| • Polveri, fibre                       | (Probabilità= Probabile   | Magnitudo= Modesta | Rischio= Medio) |
| • Esposizione al rumore *** > 90 dB(A) | (Probabilità= Possibile   | Magnitudo= Lieve   | Rischio= Basso) |

### MISURE DI SICUREZZA

- PRIMA DI METTERSI AL LAVORO ASSISURARSI SEMPRE CHE LA TENSIONE ELETTRICA SIA ESCLUSA
- NEI LAVORI IN ALTEZZA APPLICARE QUANTO PREVISTO NELLE SCHEDE RELATIVE

### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

- calzature di sicurezza
- otoprotettori
- elmetto
- guanti
- indumenti protettivi (tute)
- occhiali

